

# **КР**

**КЛАПАН ЗАПОРНО-  
РЕГУЛИРУЮЩИЙ С  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
МЕХАНИЗМОМ**



ПАСПОРТ

АРВС746967.137.000ПС

 **АРВАС**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Клапан предназначен для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами в качестве запорно-регулирующего органа трубопроводов жидких сред, нейтральных по отношению к деталям клапана, соприкасающимся со средой.

Клапан может применяться для регулирования отпуска тепловой энергии в системах отопления жилых, общественных и производственных зданий, а также системах горячего водоснабжения в составе оборудования котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

В соответствии с ГОСТ 12893 клапан по конструкции относится к проходным, фланцевым, сальниковым, односедельным устройствам с линейной характеристикой.

Клапан не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах и для установки на трубопроводах питьевого водоснабжения.

Не допускается установка клапанов на трубопроводах, подверженных вибрации.

## **1 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки регулирующего клапана входят:

1. Клапан запорно-регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ..... 1 шт.
2. Паспорт..... 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.

Драгоценные металлы отсутствуют.

## 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан запорно-регулирующий КР - \_\_\_\_\_,  $K_{vy} =$  \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/ч,  
заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям  
ТУ РБ 100082152.060-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

М. П. \_\_\_\_\_.

(личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку)

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок со дня продажи:

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, а также ремонта или изменения конструкции лицами, не имеющими разрешения изготовителя на проведение таких работ;
- механических повреждений;
- нарушения пломб;
- утери паспорта.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисный центр предприятия-изготовителя:

**Республика Беларусь**

**223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10**

**секретарь: тел./факс (017) 502-11-11, 502-11-55**

**отдел продаж: тел. (017) 502-11-89, тел./факс (017) 502-22-31**

**сервисный центр: г. Минск, ул. Матусевича, 33**

**диспетчер: тел. (017) 363-21-08**

**ремонт: тел. (017) 202-60-58**

**e-mail: [arvas@open.by](mailto:arvas@open.by), web: <http://www.arvas.by>**

#### 4 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе клапана в период гарантийного срока необходимо составить акт рекламации. Акт с необходимыми приложениями следует направить руководителю предприятия-изготовителя.

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таблице.

Дата предъявления рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации