

ТРК-компонент

Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)

Тел./факс +375 (17) 241-32-21 Velcom +375 (29) 682-70-23

trk-com.by, E-mail: info@trk-com.by

220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом 5, офис 21

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСЧЕТ БЛОЧНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТА

Объект			
Заказчик			
Контактное лицо			
Адрес			
Телефон	Факс	E-mail	
Расчетная тепловая мощность			
Система отопления		Гкал/час (кВт)	ненужное зачеркнуть
Система горячего водоснабжения		Гкал/час (кВт)	ненужное зачеркнуть
Система вентиляции		Гкал/час (кВт)	ненужное зачеркнуть
Высота здания с учетом техподполья		м	
Параметры греющего теплоносителя			
Рабочая среда			
Температурный график зимний (вход / выход)		°C / °C	
Температурный график летний (вход / выход)		°C / °C	
Давление в подающем трубопроводе		МПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе		МПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Параметры нагреваемого теплоносителя			
ОТОПЛЕНИЕ			
Рабочая среда			
Схема подключения системы отопления (отметить нужное)	☐ Независимая (через теплообменник) ☐ Зависимая (с 2-хходовым клапаном и насосом на подаче) ☐ Зависимая (с 2-хходовым клапаном и насосом на обратке) ☐ Зависимая (с 2-хходовым клапаном и насосом на перемычке) ☐ Зависимая (с 3-хходовым клапаном и насосом на подаче) ☐ Зависимая (с 3-хходовым клапаном и насосом на обратке) ☐ Другое		
Температурный график в системе отопления (вход / выход)		°C / °C	
Максимальные потери давления в системе отопления		кПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов		кПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления		л (м³)	ненужное зачеркнуть
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
Рабочая среда			
Схема подключения теплообменника	☐ Параллельная ☐ Двухступенчатая смешанная		
Температура на входе в систему ГВС		°C	
Температура холодной воды		°C	
Расход воды на циркуляцию ГВС		%	
Потери давления в циркуляционном контуре ГВС		кПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Давление водопроводной воды		кПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Рабочее давление водоразборных приборов		кПа (атм)	ненужное зачеркнуть
Дополнительное оборудование			
☐ Регулирование ГВС ☐ Регулирование отопления			
Учет теплоносителя через теплосчетчик			
☐ На вводе однопоточный ☐ Контур отопления ☐ Контур подпитки ☐ На вводе двухпоточный ☐ Контур подпитки			
Учет расхода теплоносителя через расходомер			
☐ Учет расхода холодной воды ☐ Учет расхода подпиточной воды			
Установка регулятора перепада давления прямого действия			
☐ Общий на вводе ☐ Греющий контур ГВС ☐ Греющий контур отопления ☐ Греющий контур ГВС+отопление			
Насосное оборудование		ГВС	отопление
GRUNDFOS	два одинарных насоса		
WILO	сдвоенный насос		
другое	два насоса один на склад без резерва		
Габаритные размеры			
Размер в помещении (длина*ширина*высота)			М
Монтажный проем (ширина*высота)			М
Примечание			